

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 322

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644047, Омская область, г. Омск, ул. Чернышевского, 82, 25-16-39, det_sad_185@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 705,9 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2718 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1962, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 16.07.2018 г., капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 185»/ БДОУ города Омска «Детский сад № 185»
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644047, Омская область, г. Омск, ул. Чернышевского, 82, 25-16-39, det_sad_185@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, т. 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.
(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 3 до 7 лет
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 101, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.
- 2.8. Вместимость, пропускная способность 90.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «4 Ремесленная» на ул. Арктическая автобусом № 45, маршрутным такси № 312, 201
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 374 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 4-7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, частично нет (нужное подчеркнуть).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), ямы, выбоины, неасфальтированные участки пути, бордюры.
их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|
| С нарушениями зрения | ДУ |

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾ |
|---|--|
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ВНД |
| С нарушениями слуха | ДУ |
| С нарушениями умственного развития | ДУ |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾ | Приложение | |
|-------|---|---|------------|---------------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | | 2,3,4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ | | 5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | | 6,7,8,9,10,15,16,17 |
| 4.1 | Жилые помещения(в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | ДУ | | 8,9,10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | | 7,11,12,13,14 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | | |

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------|---|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| 1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | - | 1 | - | Объект постройки 1962 года | - |
| 2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | - | 1 | - | Капитальный ремонт здания не проводился | - |
| 2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом | - | 1 | - | - | - |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|--|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| потребности инвалидов. | | | | | |
| 3. На объекте установлено или выявлено: | | | | | |
| 3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги | - | 1 | - | Адаптировать территорию и входную группу: Установить тактильную пиктограмму и кнопку вызова. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.), на высоте 0,8 м. Кнопка должна работать под напряжением 12. Ремонтировать дорожное покрытие. | 4 кв. 2025 г. |
| 3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | - | - | - | - | - |
| 3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | - | - | - | - | - |
| 3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - | 1 | - | Организовать сопровождение инвалидов на объекте. | 3 кв. 2019 г. |
| 3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами | - | 1 | - | Организовать сопровождение инвалидов по территории организации. | 3 кв. 2019 г. |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------|--|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| 3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг | - | 1 | - | Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. | 3 кв. 2019 г. |
| 4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются: | | | | | |
| 4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 % | - | 1 | - | Организовать парковку, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размером 6,0x3,6 м. установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5м. | 4 кв. 2025 г. |
| 4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов | - | 1 | - | У дверей главного входа и тамбура ширину рабочей створки сделать 0,90м. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м. На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,2 м. и 1,3-1,4. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Нанести контрастную маркировку на прозрачное полотно двери тамбура, устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. | 4 кв. 2025 г. |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| 4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов | - | 1 | - | Обозначить путь движения МГН указателями. Понизить порог в коридоре до 0,014м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации. | 4 кв. 2024 г. |
| 4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - | 1 | - | Обозначить путь движения МГН тактильной информацией. Установить мнемосхему. | 4 кв. 2025 г. |
| 4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка | - | 1 | - | Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости. | 2 кв. 2019 г. |
| 4.6. Сменные кресла-коляски | 1 | - | - | | |
| 4.7. Поручни | - | 1 | - | Установить поручни с левой и правой стороны лестницы, на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м. выступающие за марш лестницы на 0,30м., и имеющие нетравмоопасное завершение. | 4 кв. 2025 г. |
| 4.8. Пандусы | 1 | - | - | | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| 4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты | 1 | - | - | - | - |
| 4.10. Раздвижные двери | 1 | - | - | - | - |
| 4.11. Доступные санитарно- гигиенические помещения | - | - | - | Ширина дверного проема должна быть 0,9м. Кабина уборной должны быть не менее, м: ширина-1,65м, глубина-1,8м, а также предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, предусматривается также установка откидных поручней.. Кабина должна быть оборудована тревожной сигнализацией обеспечивающей связь с помещение постоянного дежурного персонала, над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие, оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Раковины применять консольного вида; унитазы располагать на высоте 0,44м-0,46м Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Диспенсер для туалетной бумаги должен располагаться таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи. У дверей санитарно-бытовых помещений должны быть знаки на высоте 1,35м от пола. Размером не менее 0,1 м и ширина не менее 0,2 м. | 4 кв. 2025 г. |
| 4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок | - | 1 | - | Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м. | 4 кв. 2025 г. |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| 4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | - | - | - | - | - |
| 4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | - | 1 | - | Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости. | 2 кв. 2019 г. |
| 4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % | - | - | 0 | Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников. | |
| 4.16. Предоставление услуг | 1 | - | - | - | - |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | | | | | |
| 4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора | - | - | - | - | - |
| 4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта | - | - | - | - | - |
| 4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | 1 | - | - | - | - |
| 5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях | - | 1 | - | Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников. | 4 кв. 2025 г. |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| предоставления услуг инвалидам | | | | | |
| 6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, % | - | - | Нет данных | - | - |
| 7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % | - | | 0 | - | - |
| 8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % | - | | Нет данных | - | - |
| 9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих | - | | 0 | - | - |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|--|---------------|--|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), % | | | | | |
| 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), % | - | | Нет данных | - | - |
| 12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), % | - | | 0 | - | - |
| 13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), % | - | | 0 | - | - |
| 14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством | - | | 0 | Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников. | 4 кв. 2025 г. |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|--|--|--|---------------|--|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюден ие норм, ед. | Доля, % | | |
| Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % | | | | | |
| 15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), % | - | | Нет данных | - | - |
| 16. Доля сотрудников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), % | - | | 0 | Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. | 3 кв. 2019 г. |

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾ |
|-------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт (зона ответственности – Администрация ЦАО) |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2 кв. 2019- 4 кв. 2025 гг.

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И (О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается **акт экспертной оценки от 11 сентября 2018 года**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **http://zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "13" 06 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "11" 09 2018 года № 1.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "17" 09 2018 года № 16.

Заведующий
(должность уполномоченного
представителя участника)



Г.В. Соколова
(инициалы, фамилия)

Дата «17» 09 2018 года